

5664 Fachkurs Druckbelüftungsanlage

Dieser Kurs dient zum Verstehen der Funktionen der technischen Brandschutzeinrichtungen, der möglichen Fehlerquellen und Störungsursachen. Außerdem werden alle relevanten Schritte in der betriebsinternen Alarmorganisation aufgezeigt.

Die Zielgruppe:

Interessierte Personen

- Brandschutzwart:in (5652) oder Brandschutzbeauftragte:r (5653), die für die Betreuung von technischen Brandschutzeinrichtungen vorgesehen sind
- Architekten und Architektinnen
- Feuerwehrmitglieder.

Die Trainingsinhalte

- Grundlagen, Arten, Aufbau und Wirkungsweise der Alarmierung
- Auslösung im Brandfall
- Pflichten des Betreibers
- Aufgaben des Betreuers
- Aufrechterhaltung des Schutzwertes.

Mitzubringen:

Brandschutzpass (wenn vorhanden)

Ihr Qualifikationsnachweis:

- Zeugnis (es gibt eine kurze schriftliche Prüfung)

Hinweis(e):

Der Kurs gilt aufgrund der Kursdauer nur gemeinsam mit einem weiteren Kurs zur Verlängerung des Brandschutzpasses. Zur Verlängerung des Brandschutzbeauftragten muss eine Weiterbildung mit 7 Einheiten besucht werden.

Erweiterte Ausbildung (Technikseminar) gemäß TRVB 117 O.

Erweiterte Ausbildungen (Seminare) sind von jenen Brandschutzbeauftragten nach der Grundausbildung (5652 + 5653) zu besuchen, in deren Wirkungsbereich eine Druckbelüftungsanlage fällt.



Kursbuchung und weitere Details unter **5664** im WIFI-Kundenportal:

wifi.at/ooe

Seite 1 von 1

