

6659 Arbeiten unter Niederspannung - jährliche Auffrischung

für Elektrotechniker mit wenig Praxiserfahrung

Auffrischen der Bedingungen für das Arbeiten unter Niederspannung gemäß der Ausbildungsrichtlinie für Arbeiten unter Spannung (AuS) bis AC 1000V und DC 1500V

Die Inhalte:

Arbeitsanweisung für AuS – Wartungsarbeiten in elektrischen Wechselstromanlagen:

- Ausschlussgründe für Arbeiten unter Spannung
- Gefährdungsbeurteilung
- Arbeitsvorbereitung
- Werkzeug und persönliche Schutzausrüstung (PSA)
- Festlegungen zum Arbeitsablauf
- Festlegungen betreffend Personal
- Verhalten bei Unfällen, Notfallmaßnahmen
- Neuerungen

Die Zielgruppe:

Personen welche eine Auffrischung für Arbeiten unter Niederspannung benötigen.

Hinweis:

Laut ÖVE – Richtlinie R 16 ist zum Erhalt der fachlichen Fähigkeit mindestens einmal im Jahr eine Überprüfung durchzuführen. Als Beurteilungskriterium ist entweder eine ausreichende praktische Tätigkeit oder eine erfolgreich absolvierte Schulung heranzuziehen.